



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ HDPE 100



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

POZNÁMKA :
POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 MM
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUŠKY
DLE RELAT. ULEHLOSTI MÁ BÝT MÍRA ZHUTNĚNÍ 0,87 < ID < 0,90

HYDROPROJEKT AKCIOVÁ SPOLEČNOST OZ Ostrava, Varenská 48, 730 02 Ostrava; www.hydroprojekt.cz; ostrava@hydroprojekt.cz				SWECO  www.swecogroup.com	
VYPRACOVAL	Ohnmachtová	HIP	Ing.Č.Křivá	T. KONTROLA	Ing.Č.Křivá
PROJEKTANT	Ing.M.Müllerová	ŘEDITEL OZ	Ing.Č.Křivá	DATUM	05/2009
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava			OKRES	Moravskoslezský
AKCE: ROZVOJOVÁ ZÓNA HRUŠOV				ČÍSLO ZAKÁZKY	308080-2-01
				STUPEŇ	DUR
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	2544/093
ČÁST STAVBY	Vodní hospodářství - DSO 09.1 Pitná voda			SO/PS	SO 09
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.9.1.2

Toto dokumentace včetně všech příloh je vypracována dle požadavků objednatelů a je důvěrná. Všechny údaje a informace jsou poskytnuty pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Jakékoliv další použití, zejména v jiných dokumentech, je zakázáno. Pokud je třeba použít tento dokument v jiných dokumentech, je třeba uvést jeho původ a zdroj. Pokud je třeba použít tento dokument v jiných dokumentech, je třeba uvést jeho původ a zdroj. Pokud je třeba použít tento dokument v jiných dokumentech, je třeba uvést jeho původ a zdroj.