



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

odbor služby dopravní police

INKOS Ostrava a.s. v Ostravě 701 52

Došlo: 23 -11- 2010

Č.j. 2847 Příl. _____



Čj:KRPT-96197-1/ČJ-2010-0700DP

Ostrava 15. listopadu 2010

INKOS Ostrava, a.s.
Havlíčkovo nábreží 696/22
701 52 Ostrava

Počet listů :1
Příloha : PD

Gravitační odvodnění Hrušova – dokumentace k územnímu rozhodnutí

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci

s o u h l a s í

s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Jedná se o výstavbu páteřní komunikace budoucí průmyslové zóny, která je napojena na silnici č. I/58 ul. Bohumínská v Ostravě okružní křižovatkou o vnějším průměru 48 m. Druhá okružní křižovatka je napojena na rampu sil. č. I/58 také o vnějším průměru 48 m. Okružní křižovatky jsou navrženy s jedním jízdním pruhem na okružním pásu šířky 6 m. Páteřní komunikace je navržena jako dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m. Šířka vozovky mezi obrubama je 11 m. Podél páteřní komunikace je navržena rozdělená stezka pro chodce a cyklisty s přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty.

Do dalšího stupně řízení je nutné předložit k vyjádření projektovou dokumentaci včetně návrhu dopravního značení a prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále požadujeme, aby na silnici č. I/58 ul. Bohumínská byly před vjezdem do okružní křižovatky umístěny fyzické směrovací ostrůvky se všesměrovými odrazovými oky v obrubách a s dopravní značkou Přikázaný směr objíždění vpravo DZ č. C 4a. Navrhované přechody pro chodce požadujeme nasvětlit intenzivním osvětlením ve smyslu čl. 15.12.1 ČSN 73 6110.

Zpracoval : kpt. Ing. Vladimír Kovařík
vrchní komisař

plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý
vedoucí odboru

30. dubna 24
728 99 Ostrava 1

www.policie.cz

Tel.: +420 974 721 259
Fax: +420 974 721 928
Email: ssmkodp@mvcr.cz