

Od: [REDACTED]
Komu: magistrát Ostrava;
Předmět: žádost o informace podle zákona 106/99 Sb.
Datum: 15. dubna 2010 12:38:33

Vážení,

před několika lety se ve městě Ostrava stavěl tzv. kolektor, který vede pod městem.

Zajímaly by mě následující informace:

Kde přesně se kolektor nachází, pod kterými ulicemi a městským částmi?

Kolik stála stavba kolektoru a kdo ji prováděl?

Za jakým účelem se tehdy stavba kolektoru realizovala a čemu má přesně kolektor sloužit?

Jak je využitý kolektor v dnešní době, jak je procentuálně využívána jeho kapacita?

Zda ho využívá i městská společnost Ovanet?

Předem děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem

Bc. Alena Chytilová

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Škroupova 1114/4

702 00 Ostrava

IČO: 27832341

tel: +420...

MailScanner zjistil možný pokus o podvod (kradež osobních dat) ze stranky "webmail.onebit.cz" www.ostravak.info

Od: [redacted]
Komu: [redacted]
Kopie: [redacted]
Předmět: FW: kolektor centrum
Datum: 24. května 2010 15:24:51

From: Janus Luděk
Sent: Thursday, May 20, 2010 3:30 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: kolektor centrum

**Název stavby : „Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy –
Stavba II: Kolektor Centrum“**

Technická charakteristika stavby:

Stavba se prováděla v historickém centru města Ostravy. Kolektor zajišťuje odvod splaškové i dešťové vody, zásobování energiemi a kabelové rozvody.

Světlý průřez díla je tvořen obdélníkem, nad kterým je umístěna klenba. Rozměry jsou 2,5 x 2,9 – 4,4 m v závislosti na dimenzi kanalizačního potrubí umístěného v klenbě. Ražený hrubý průřez díla byl v úseku 563 metrů větší nebo roven 16 m². Celková délka kolektoru je 1 657,88 m. Průměr instalovaného kanalizačního potrubí je v úseku 461 metrů roven 1 400 mm a dále klesá až na 600mm. Byla zde prováděna i montáž armatur.

Základní údaje o stavbě:

Termín provádění: 01/2003 – 11/2005

Smluvní cena: 703 mil. Kč bez DPH

Technologická část: 60 mil. Kč bez DPH, z toho montáž 41 mil. Kč bez DPH

Podíl EU je vypočten jako maximálně 20% z ceny díla bez DPH.

Prováděné práce:

Ražba tubusu kolektoru byla prováděná NRTM (nová rakouská tunelová metoda) ve dvou lávkách. Ostění je tvořeno výztužnými příhradovými rámy a stříkaným betonem. Napojení kolektoru na objekty je provedeno vrtanými chráničkami.

Kolektor prochází složitými geologickým prostředím, které je tvořeno navážkami, štěrkopísky a jílem. Kolektor je umístěn pod hladinou podzemní vody.

Podzemní stavba navržená v centru města o celkové délce kolektoru 1657,88 m, navíc samostatná štola pouze pro kanalizační potrubí DN 1400 mm o délce 127 m. Nové inženýrské sítě v kolektoru nahradily stávající, které byly v technicky špatném stavu.

V kolektoru jsou uložena potrubí pitné vody, horkovodního potrubí, silnoproudých kabelů VN, slaboproudých kabelů, dispečerských a datových kabelů a kabelů OVANET. Využití lávek pro kabely je na cca 20 %.

Kolektor začíná pod Prokešovým náměstím, pokračuje pod Sokolskou třídou, dále pod tř. 28. října, pod Masarykovým náměstím, pod ul. Zámeckou, okolo Elektry a končí napojením na kolektor pod ul. Poděbradova.

Ing. Janus Luděk

Magistrát města Ostravy

odbor investiční

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 443 031

M +420 731 638 252

E ljanus@ostrava.cz

W www.ostrava.cz

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5132
(20100520) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5140
(20100524) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.